

Näringsdepartementet

103 33 Stockholm

## **Remiss av Energinätsutredningens delbetänkande SOU 2009:2 Nya nät för förnybar el.**

Statens fastighetsverk (SFV) stödjer rapporten med nedanstående kommentarer.

### **Inledning.**

SFV förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker, slott och kungsgårdar, teatrar museer, ambassader och en sjundedel av landets yta med skog och mark.

Totalt har SFV i Sverige över 500 el-abonnemang i 52 nätområden fördelat på 42 nätägare.

SFV har även icke koncessionspliktiga nät inom sin förvaltning.

### **Kommentarer till förslaget.**

SFV anser att förslaget på ny typ av nätkoncession, nätkoncession för produktionsområde är bra, möjligheten att ansluta mot överliggande nät är viktig. Denna lösning skulle minimera risken med dubbla nät och den miljöpåverkan som dessa ledningsdragningar skulle ha.

På sidan 97 står att de länsstyrelser som utredningen har haft kontakt med endast kräver en miljökonsekvensbeskrivning vid utbyggnad av områdeskoncession när luftledning dras över skyddsvärda områden. SFV anser att miljökonsekvensbeskrivning kan vara lika viktig vid förläggning av kabel i mark, samt att det bör vara samma rutiner oavsett typ av koncession.

På sidan 86 ges exempel på att övernattningsstuga vid vandringsled skulle kunna undantas från funktionskravet, exemplet är olyckligt då funktionen av dessa stugor kan vara livsavgörande, speciellt i avlägsna fjällnära områden.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Bo Jonsson efter föredragning av elspecialist Kjell Gustavsson. Kulturarvschef Ulrika Bergström och jurist Ann-Charlotte Alexandersson har deltagit i den slutliga handläggningen.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bo Jonsson', written in a cursive style.

Bo Jonsson

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kjell Gustavsson', written in a cursive style.

Kjell Gustavsson