



Yttrande

Projektnummer	Datum	Diarienummer	Sida
	2018-02-02	62-2149/17	1 (2)
Objektnummer		Er beteckning	
	2017-11-13	M2017/0657/Ee	

Handläggare

Peter Kindblom, 010-478 73 56

Dok.ansvar/Godkänd/Projektägare

GD

Organisation/Område

SFV Teknik- och projektutveckling

Regeringskansliet

Miljö- och energidepartementet

m.registrator@regeringskansliet.se

Kopia till: filip.vestling@regeringskansliet.se

Beträffande Energimarknadsinspektionens rapport Ei 2017-08 Funktionskrav på elmätare.

Ert diarienummer M2017/0657/Ee

Bakgrund

Energimarknadsinspektionens rapport Ei 2017-08 Funktionskrav på elmätare, beskriver förslag på sju funktionskrav som elmätare ska uppfylla. Kraven ska främja en tillförlitlig och effektiv nätdrift, en ökad integration av mikroproduktion och underlätta kundernas förbrukning och priskontroll mot marknaden. Kraven omfattar lågspänningskunder och mindre användare och är tänkt träda ikraft 2025 respektive 2030 för kunder med mätare över 63A. Rapportens förslag stöds även av Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Undantagen från funktionskraven för försvarets anläggningar ska enligt Ei:s förslag gälla i och med att författningsändringarna träder ikraft 1 juli 2018.

Miljö- och energidepartementet har begärt ett remissvar från Statens fastighetsverk (SFV) m.fl. senast 16 februari 2018.

Sammanfattning

- SFV ser inte att det är tillräckligt beskrivet hur undantagen från funktionskraven fungerar för andra skyddsobjekt än försvarets anläggningar.
- SFV ser inte att det är tillräckligt beskrivet hur säkerheten med intrångsrisk och identitetsskydd behandlas, speciellt vid skyddsobjekt som inte är försvarets anläggningar.
- SFV delar i övrigt Energimarknadsinspektionens rapport Ei 2017-08 Funktionskrav på elmätare.

STATENS FASTIGHETSVERK

BESÖKSADRESS Järntorget 84 POSTADRESS Box 2263, 103 16 Stockholm
TEL +46-010-478 70 00 FAX +46-010-478 70 01 E-post sfv@sfv.se www.sfv.se



Synpunkter på undantag från funktionskraven

Rapporten talar om att undantag bör ges för anläggningar i Försvarmakten, Försvarets Materielverk och Försvarets Radioanstalt, för flera av de sju funktionskraven på grund av rikets säkerhet. Ett krav är till exempel att man på mindre mätare kan frångå på distans. SFV har flera anläggningar som borde ingå i samma kategori samt skyddsobjekt. Det bör beskrivas bättre vilka anläggningar som omfattas av undantagen och hur de även hanteras.

Synpunkter på intrång, personuppgiftsskydd och identitet

Rapporten talar om att personuppgifter och identitet ska skyddas av nätägaren och deras system. Det bör beskrivas bättre hur det säkerställs att intrång inte sker och att identitet skyddas, som inte omfattas av dataskyddsförordningen (GDPR), speciellt vid skyddsobjekt.

Beslut

I detta ärende har vikarierande generaldirektör Birgitta Böhlin beslutat. Elspecialist Peter Kindblom har varit föredragande.



Birgitta Böhlin
Vikarierande generaldirektör



Peter Kindblom
Specialist, el